

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования
администрации Старооскольского городского округа
Л.В. Бугримова



«17» мая 2016 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 534

Старооскольский городской округ
Наименование территориального
образования субъекта РФ

«17» мая 2016г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №71 «Почемучка» Старооскольского городского округа
- 1.2. Адрес объекта: 309502. Россия, Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Солнечный, д.21
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2615,7 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 10455 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1991г., последнего капитального ремонта 1995г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №71 «Почемучка» Старооскольского городского округа; МБДОУ ДС №71 «Почемучка»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 309502, Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Солнечный, д. 21

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Ведение образовательной деятельности

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: городское такси, маршрутное такси №№ 25, 25а, 36, 21, 12, 3, 6, 35
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 400 м
- 3.2.2. время движения (пешком) 5-10 мин
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (наличие бордюров)
- Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	-	I, II
2	Вход (входы) в здание	ВНД	-	III
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ – И (О, С, Г, У), ВНД – И (К)	-	IV
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ – И (О, У) ВНД – И(К, С, Г)	-	VI
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ – И (О, С, Г, У) ВНД – И (К)	-	V
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	VII
7	Пути движения к объекту	ВНД	-	I

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов частичной доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, организовать освещение, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо оборудовать санитарно-гигиенические помещения кнопкой вызова персонала.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка оградительных поручней на входной площадке главного входа, нормативных поручней на лестницах и вдоль стен.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха необходимо выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса на входной площадке главного входа здания с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию, установка бортиков на путях движения, а также обустройство всех функциональных помещений 1 этажа.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путем оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута частичная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные мероприятия, капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Организационные мероприятия, капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организационные мероприятия, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Организационные мероприятия, капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ – 2017 – 2022гг.

(указывается наименование документа: программы плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации на I этапе - ДУ - И (К, О, С)

на II этапе – ДЧ - И (У, О, С)

на III этапе – ДЧ – И (Г)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охрана памятников, другое – указать) требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов (организация инвалидов);

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации www.zhit-vmeste.ru

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 3 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 7 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на ____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель рабочей группы:

Заведующий МБДОУ
ДС №71 «Почемучка»



Т.Н. Гвардеева

Члены рабочей группы:

Зам. зав. по АХЧ
МБДОУ ДС №71 «Почемучка»

О.Н. Комова

Педагог-психолог
МБДОУ ДС №71 «Почемучка»

Е.Н. Щепетнова

Члены рабочей группы по согласованию:

Председатель Старооскольского местного отделения Белгородского регионального отделения общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»

Н.Р. Салькова

Председатель Старооскольской местной Общественной организации «Общество инвалидов»

З.Н. Лаврова

Председатель Старооскольской местной организации Белгородской региональной организации инвалидов «Всероссийского Ордена Трудового Красного знамени Общества слепых»

И.Р. Чертов

Управленческое решение согласовано « 17 » мая 2016 г. (протокол № 334)

Комиссией (название) Комиссия по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МРН